




PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



Esclarecimento - PMC/CE - Prefeitura Municipal de Capistrano - PE 45/2023 - (OP-73944)

1 mensagem

Tamerson Simplicio <tamerson.simplicio@mtec.com.vc>
Para: "cplcapistranoce@gmail.com" <cplcapistranoce@gmail.com>



13 de outubro de 2023 às 17:29

Prezado(a), Pregoeiro(a), boa tarde !
PMC/CE - Prefeitura Municipal de Capistrano - PE 45/2023

No Anexo I - Termo de Referência item 08 pede aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU/h, inverter e ciclo quente e frio.

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, respeitando a estimativa de valor para o item, sendo que o padrão de aquisição para a Região nordeste contempla aparelho com ciclo apenas frio.


Sendo ainda que algumas características poderão sofrer alterações de acordo com cada modelo e/ou fabricante, tais como Nível de ruído da unidade externa menor que o da unidade interna, sendo essa uma característica que nenhum modelo vai atender, tendo ainda a vazão de ar de 1100m³/h incompatível com modelos com capacidade entre 22.000 a 24.000 BTU/h.

Sendo assim, entendemos que as especificações poderão ser ajustadas para as características mínimas:

Aparelho de ar-condicionado capacidade mínima de 22.000 BTU/h, Compressor inverter, Ciclo Frio, vazão de ar mínima 1000m³/h, Tubos de cobre, classe energética "A", tensão 220v, condensador Horizontal, baixo nível de ruído, controle remoto sem fio.

Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

**Tamerson Simplicio**

DCO:Assistente Técnico

+55 61 3325-6565

mtec.com.vc

**mtec**